



U(A)-PKZ0...	9 mm (0.35")
AGM2...	9 mm (0.35")
NHI...-PKZ0	9 mm (0.35")
NHI-E...PKZ0	6 mm (0.24")

U(A)-PKZ0...	1 x (0.75 - 2.5 mm ²)	1.2 Nm (10.6 lb-in)
	2 x (0.75 - 2.5 mm ²)	AWG18 - 16

AGM2...-PKZ0, NHI...-PKZ0	1 x (0.75 - 1.5 mm ²)	1 Nm (8.85 lb-in)
	2 x (0.75 - 1.5 mm ²)	AWG18 - 14

NHI-E...-PKZ0	1 x (0.75 - 1.5 mm ²)	1.2 Nm (10.6 lb-in)
	2 x (0.75 - 1.5 mm ²)	AWG18 - 16



EATON

Powering Business Worldwide

04/18 IL034046ZU

Инструкция по монтажу
Návod k montáži
Instruccja montażu
Instruțiuni de montaj
Montaj kılavuzu

PKZM0...-EA






PKZM0...-C-EA

	0.75 - 2.5 mm ²	
DIN46228	0.75 - 2.5 mm ²	
UL	AWG18 - 14	1.8 Nm (16 lb-in)
	Cu 75 °C WIRE	

PKZM0...-EA

	1 - 6 mm ²	1.7 Nm (15.1 lb-in)
	1 - 4 mm ²	
	1 - 6 mm ²	
DIN46228		
UL	AWG18 - 8	1.8 Nm (16 lb-in)
	Cu 75 °C WIRE	

Emergency On Call Service:
Local representative (Eaton.eu/aftersales) or +49 (0) 180 5 22 38 22 (de, en)



CAUTION


Manufacturer's instructions for selecting overload and short-circuit protection must be followed. If an overload or fault current interruption has occurred, current-carrying components or the controller should be examined and replaced if damaged.

AVERTISSEMENT

Il est impératif de respecter les instructions du fabricant en choisissant les dispositifs de protection contre les surcharges et les court-circuits. En cas de coupure due à une surcharge ou à un courant de défaut, examiner les éléments porteurs de courant et le contrôleur et les remplacer s'ils sont endommagés.

for Canada:
PKZM0+AK-PKZ0,
for use as self protected
combination motor controller!

pour Canada:
PKZM0+AK-PKZ0, peut être employé
comme contrôleur de combinaison
moteur auto-protégé.



Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11,
53115 Bonn, Germany, Eaton.eu/documentation
© 2017 by Eaton Industries GmbH
All Rights Reserved
04/18 IL034040ZU
Printed in Austria (04/18)
Eaton.com/recycling



ru

Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или
проинструктированные лица могут
выполнять следующие операции.

cs

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Níže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s
elektrotechnickým vzděláním.

pl

Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko
wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio
poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

ro

Atenție! Pericol electric!

Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai
de personal de specialitate calificat și de persoane
cu cunoștințe profunde în electrotehnică.

tr

Elektrik çarpmasından kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!

Aşağıda belirtilen çalışmaları ancak uzman
elektrikçiler ve elektrikle ilgili teknik eğitim almış
kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.